

106學年度安全衛生自動檢查---蒸氣鍋爐(每年8月檢查一次)

實習場所名稱	大樓名稱	場所名稱	樓層	設備名稱	數量	操作許可	備註
食品加工科	加工科實習大樓	醬油釀造室	1	蒸氣鍋爐	1	是	有合格檢查證

小型壓力容器(蒸氣鍋爐) 自動檢查記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：康芝堂 檢查日期：106年7月11日

設備名稱：蒸氣鍋爐 設備編號：50110-601 數量：1 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		正 常	異 常	
1	本體是否損傷	✓		
2	蓋板螺栓是否損耗	✓		
3	是否依操作程序操作	✓		
4	管及閥等是否損傷、洩漏	✓		
5	其他保持性能之必要事項是否異常	✓		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科負責人：梁家興

實習組長：教師兼實習組長 謝素芬

實習主任：教師兼實習主任 王弘仁

科主任：教師兼食品加工科主任 蕭雅潔

106學年度安全衛生自動檢查---小型壓力容器(每年8月檢查一次)

實習場所名稱	大樓名稱	場所名稱	樓層	設備名稱	數量	備註
農經科	農業大樓	組織培養操作室	4	小型壓力容器	1	高壓滅菌釜
食品加工科	加工科實習工廠	微生物實驗室	3	小型壓力容器	1	高壓滅菌釜
食品加工科	加工科實習工廠	綜合加工廠	1	小型壓力容器	1	高壓滅菌釜
畜產保健科	畜產保健大樓	飼料分析室	2	小型壓力容器	1	高壓滅菌釜
園藝科	農業大樓	組織培養室	5	小型壓力容器	2	高壓滅菌釜
園藝科	農業大樓	農機室	1	小型壓力容器	1	高溫土壤殺菌鍋

小型壓力容器(消毒鍋、滅菌釜) 自動檢查記錄表

科別： 農經科 實習場所名稱： 組織培養操作室 檢查日期： 106 年 8 月 29 日

設備名稱： 高壓滅菌釜 設備編號： 3101101-19 -04 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		正 常	異 常	
1.	本體是否無損傷	V		
2.	蓋板螺栓是否無損耗	V		
3.	是否依操作程序操作	v		
4.	管及閥等是否無損傷、洩漏	V		
5.	其他保持性能之必要事項是否無異常	V		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士許詠斌

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任王弘仁

科主任： 教師兼農場科主任張柏青

小型壓力容器(消毒鍋、滅菌釜) 自動檢查記錄表

科別： 加工科 實習場所名稱： 微生物實驗室 檢查日期： 106 年 8 月 31 日

設備名稱： 滅菌釜 設備編號： 1 數量： 1 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		正 常	異 常	
1	本體是否損傷	✓		
2	蓋板螺栓是否損耗	✓		
3	是否依操作程序操作	✓		
4	管及閥等是否損傷、洩漏	✓		
5	其他保持性能之必要事項是否異常	✓		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技佐蘇安

實習組長： 教師兼實習組長謝素芬

實習主任： 教師兼實習主任王弘仁

科主任： 教師兼食品加工科主任蕭雅潔

小型壓力容器(消毒鍋、滅菌釜) 自動檢查記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：綜合加工廠

檢查日期：106 年 09 月 08 日

設備名稱：滅菌釜 設備編號： 數量：1 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		正 常	異 常	
1	本體是否損傷	√		
2	蓋板螺栓是否損耗	√		
3	是否依操作程序操作	√		
4	管及閥等是否損傷、洩漏	√		
5	其他保持性能之必要事項是否異常	√		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

實習組長：

實習主任：

科主任：





小型壓力容器(消毒鍋、滅菌釜) 自動檢查記錄表

科別：畜產保健科 實習場所名稱：飼料分析室 檢查日期：106 年 08 月 07 日

設備名稱：高壓滅菌釜 設備編號： 數量：1 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		正 常	異 常	
1.	本體是否無損傷	✓		
2.	蓋板螺栓是否無損耗	✓		
3.	是否依操作程序操作	✓		
4.	管及閥等是否無損傷、洩漏	✓		
5.	其他保持性能之必要事項是否無異常	✓		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：教師 主任 王弘仁

教師 實習組長 謝素芬

科主任：教師 畜產保健科主任 林俊豪

小型壓力容器(消毒鍋、滅菌釜) 自動檢查記錄表

科別： 園藝 實習場所名稱： 組織培養室 檢查日期：106 年 8 月 10 日

設備名稱：高壓殺菌釜 設備編號： 3101101-19-5 數量： 1 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是 (有)	否 (無)	
1.	本體是否無損傷		✓	
2.	蓋板螺栓是否無損耗		✓	
3.	是否依操作程序操作		✓	
4.	管及閥等是否無損傷、洩漏		✓	
5.	其他保持性能之必要事項是否無異常		✓	
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技佐羅振杰

實習組長：

教師兼實習組長 謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任 王弘仁

科主任：

教師兼藥科主任 宋崇銘

小型壓力容器(消毒鍋、滅菌釜) 自動檢查記錄表

科別： 園藝 實習場所名稱： 農機室 檢查日期：106 年 8 月 22 日

設備名稱： 高溫土壤殺菌鍋 設備編號： 3012904-02-2 數量： 1 (每年一次)


項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是 (有)	否 (無)	
1.	本體是否無損傷		✓	
2.	蓋板螺栓是否無損耗		✓	
3.	是否依操作程序操作		✓	
4.	管及閥等是否無損傷、洩漏		✓	
5.	其他保持性能之必要事項是否無異常		✓	
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 

實習組長：



實習主任： 

科主任： 

106學年度全衛生自動檢查----氣罩排煙櫃(每年8月檢查一次)

實習場所名稱	大樓名稱	場所名稱	樓層	設備名稱	數量	備註
食品加工科	加工科實習大樓	化學實驗室(一)(二)	3	氣罩排煙櫃	4	

氣罩(排煙櫃)安全衛生檢查記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：化學實驗室一、二 數量：4 檢查日期：106年8月31日(每年一次，氣罩請編號)

檢查項目	檢查重點	檢查結果												備註 (改善措施)			
		編號 A		編號 B		編號 C		編號 D		編號		編號			編號		
		正常	異常	正常	異常	正常	異常	正常	異常	正常	異常	正常	異常		正常	異常	
氣罩 (排煙櫃)	1. 馬達是否故障、啟動時室內音量是否異常	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	2. 排煙櫃之拉門是否故障	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	3. 導管及氣罩有無破損、腐蝕或凹凸	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	4. 拉門是否標示開度上限	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	5. 導管及氣罩內有無堆積粉塵	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	6. 有無外來氣流影響氣罩效率	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇奕安

科主任：黃所長金錦蕭雅潔

實習組長：

教師蔡謝素芬

實習主任：

教師黃王弘仁

106學年度安全衛生自動檢查---第二種壓力容器(每年8月檢查一次)

實習場所名稱	大樓名稱	場所名稱	樓層	設備名稱	數量	備註
農經科	農業大樓	農機室	1	第二種壓力容器	1	電力空氣壓縮機 10HP
農經科	農業大樓	1樓大廳	1	第二種壓力容器	1	電力空氣壓縮機 2HP
農經科		農具室	1	第二種壓力容器	1	電力空氣壓縮機 1HP
機電科	機電大樓	氣壓基礎教室	2	第二種壓力容器	1	空氣壓縮機
機電科	機電大樓	器材室	1	第二種壓力容器	2	空氣壓縮機
機械科	工業大樓	CNC工廠	1	第二種壓力容器	4	空氣壓縮機
機械科	工業大樓	機械加工廠	1	第二種壓力容器	1	空氣壓縮機

第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機) 自動檢查記錄表

科別： 農經科 實習場所名稱： 農業大樓一樓農機室 檢查日期：106 年 8 月 29 日

設備名稱： 電力空氣壓縮機 10HP 設備編號： 3070114394 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		正 常	異 常	
1.	內面及外面是否無顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕。	V		
2.	蓋、凸緣、閥、旋塞等是否無異常。	V		
3.	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能是否無異常。	V		
4.	是否依操作程序操作	V		
5.	排水閥是否無故障、堵塞	V		
6.	其他保持性能之必要事項是否無異常	V		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 35 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士許詠斌

實習組長：

實習主任： 教師 王弘仁

教師 謝素芬
實習組長

科主任：

教師 張柏青

第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機) 自動檢查記錄表

科別： 農經科 實習場所名稱： 農業大樓一樓大廳 檢查日期：106 年 8 月 29 日

設備名稱： 電力空氣壓縮機 2HP 設備編號： 3120102212 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		正常	異常	
1.	內面及外面是否無顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕。	V		
2.	蓋、凸緣、閥、旋塞等是否無異常。	V		
3.	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能是否無異常。	V		
4.	是否依操作程序操作	V		
5.	排水閥是否無故障、堵塞	V		
6.	其他保持性能之必要事項是否無異常	V		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 35 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士許詠斌

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任王弘仁

科主任：

教師兼主任張柏青

第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機) 自動檢查記錄表

科別：機電科 實習場所名稱：氣壓基礎教室 檢查日期：106 年 8 月 30 日

設備名稱：空壓機 設備編號： 數量：1 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		正 常	異 常	
1.	內面及外面是否損傷、裂痕、變形及腐蝕。	✓		
2.	蓋、凸緣、閥、旋塞等是否異常。	✓		
3.	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能是否異常。	✓		
4.	是否依操作程序操作	✓		
5.	排水閥是否故障、堵塞	✓		
6.	其他保持性能之必要事項是否異常	✓		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 35 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐黃俊偉

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：

第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機) 自動檢查記錄表

科別： 農經科 實習場所名稱： 農具室

檢查日期：106 年 8 月 29 日

設備名稱： 電力空氣壓縮機 1HP 設備編號： 60903-04-03

(每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		正 常	異 常	
1.	內面及外面是否無顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕。	V		
2.	蓋、凸緣、閥、旋塞等是否無異常。	V		
3.	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能是否無異常。	V		
4.	是否依操作程序操作	V		
5.	排水閥是否無故障、堵塞	V		
6.	其他保持性能之必要事項是否無異常	V		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 35 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				


※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士許詠斌

實習組長：

實習主任：





科主任： 技師張柏青

第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機) 自動檢查記錄表

科別：機械科 實習場所名稱：CNC工廠

檢查日期：106年8月31日

設備名稱：空氣壓縮機 設備編號：

數量：4台 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		正 常	異 常	
1.	內面及外面是否損傷、裂痕、變形及腐蝕。	✓		
2.	蓋、凸緣、閥、旋塞等是否異常。	✓		
3.	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能是否異常。	✓		
4.	是否依操作程序操作	✓		
5.	排水閥是否故障、堵塞	✓		
6.	其他保持性能之必要事項是否異常	✓		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 35 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士梁煌坤

實習組長：

實習主任：

教 師 兼 實 習 組 長 謝 素 芬

教 師 兼 實 習 主 任 王 弘 仁

科主任：教 師 兼 機 械 科 主 任 鄭 智 豪

第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機) 自動檢查記錄表

科別：機械科 實習場所名稱：機械加工廠 檢查日期：106年8月31日

設備名稱：空氣壓縮機 設備編號： 數量：1台 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		正 常	異 常	
1.	內面及外面是否損傷、裂痕、變形及腐蝕。	✓		
2.	蓋、凸緣、閥、旋塞等是否異常。	✓		
3.	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能是否異常。	✓		
4.	是否依操作程序操作	✓		
5.	排水閥是否故障、堵塞	✓		
6.	其他保持性能之必要事項是否異常	✓		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 35 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士梁煌坤

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼機械科主任鄭智豪

106學年度

安全衛生自動檢查---沖淋洗眼器(每月檢查一次)106/8-107/1

實習場所名稱	大樓名稱	場所名稱	樓層	設備名稱	數量	備註
農經科	農業大樓	組培操作室	4F	緊急沖淋洗眼器	2	
食品加工科	加工科大樓	化學實驗室	3F	緊急沖淋洗眼器	3	
畜產保健科	畜產保健科館	解剖教室	2F	緊急沖淋洗眼器	1	

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：農場經營 實習場所名稱：組織培養操作室 檢查日期：106 年 8 月 29 日

設備名稱：緊急淋洗沖眼器 設備編號：3110702-26-1 數量：1 套 2 組 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
43. 水流管路保持暢通？	✓		
44. 水源開關閥無故障？	✓		
45. 拉環無鬆動掉落？	✓		
46. 連接拉環之開關無故障？	✓		
47. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
48. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：技師兼實習主任王弘仁

科主任：技師兼實習主任張柏青

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：農場經營 實習場所名稱：組織培養操作室 檢查日期：106 年 9 月 27 日

設備名稱：緊急淋洗沖眼器 設備編號：3110702-26-1 數量：1 套 2 組 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
49. 水流管路保持暢通？	✓		
50. 水源開關閥無故障？	✓		
51. 拉環無鬆動掉落？	✓		
52. 連接拉環之開關無故障？	✓		
53. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
54. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：

實習主任：

實習主任王弘仁

科主任：

教師兼農場主任張柏青

教師兼實習組長謝素芬

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：農場經營 實習場所名稱：組織培養操作室 檢查日期：106 年 10 月 18 日

設備名稱：緊急淋洗沖眼器 設備編號：3110702-26-1 數量：1 套 2 組 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
55. 水流管路保持暢通？	✓		
56. 水源開關閥無故障？	✓		
57. 拉環無鬆動掉落？	✓		
58. 連接拉環之開關無故障？	✓		
59. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
60. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：許詠斌

實習組長：謝素芬

實習主任：王弘仁

科主任：張柏青

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：農場經營實習場所名稱：組織培養操作室 檢查日期：106 年 11 月 30 日

設備名稱：緊急淋洗沖眼器設備編號：3110702-26-1 數量：1 套 2 組 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
61. 水流管路保持暢通？	✓		
62. 水源開關閥無故障？	✓		
63. 拉環無鬆動掉落？	✓		
64. 連接拉環之開關無故障？	✓		
65. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
66. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼農場經營科主任張柏青

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：農場經營 實習場所名稱：組織培養操作室 檢查日期：106 年 12 月 29 日

設備名稱：緊急淋洗沖眼器 設備編號：3110702-26-1 數量：1 套 2 組 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
67. 水流管路保持暢通？	✓		
68. 水源開關閥無故障？	✓		
69. 拉環無鬆動掉落？	✓		
70. 連接拉環之開關無故障？	✓		
71. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
72. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：實習主任王弘仁

科主任：教師兼農場主任張柏青

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：農場經營 實習場所名稱：組織培養操作室 檢查日期：107 年 1 月 30 日

設備名稱：緊急淋洗沖眼器 設備編號：3110702-26-1 數量：1 套 2 組 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
73. 水流管路保持暢通？	✓		
74. 水源開關閥無故障？	✓		
75. 拉環無鬆動掉落？	✓		
76. 連接拉環之開關無故障？	✓		
77. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
78. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任王弘仁

科主任：

醫師張柏青

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：化學實驗室一、二 檢查日期：106年8月16日

設備名稱：緊急淋浴及沖眼設備 設備編號：1,2,3 數量：3 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	V		
2. 水源開關閥無故障？	V		
3. 拉環無鬆動掉落？	V		
4. 連接拉環之開關無故障？	V		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	V		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	V		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇奕安

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼食品加工科主任蕭雅潔

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：化學實驗室一、二 檢查日期：106年9月20日

設備名稱：緊急淋浴及沖眼設備 設備編號：1,2,3 數量：3 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	V		
2. 水源開關閥無故障？	V		
3. 拉環無鬆動掉落？	V		
4. 連接拉環之開關無故障？	V		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	V		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	V		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

蘇樂安

實習組長：

謝素芬

實習主任：

王弘仁

科主任：

蕭雅潔

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：化學實驗室一、二 檢查日期：106年10月25日

設備名稱：緊急淋浴及沖眼設備 設備編號：1.2.3 數量：3 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	V		
2. 水源開關閥無故障？	V		
3. 拉環無鬆動掉落？	V		
4. 連接拉環之開關無故障？	V		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	V		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	V		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇奕安

實習組長：教師 養 謝素芬

實習主任：教師 養 王弘仁

科主任：教師 養 蕭雅潔

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：化學實驗室一、二 檢查日期：106年11月27日

設備名稱：緊急淋浴及沖眼設備 設備編號：1.2.3 數量：3 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	V		
2. 水源開關閥無故障？	V		
3. 拉環無鬆動掉落？	V		
4. 連接拉環之開關無故障？	V		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	V		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	V		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇奕安

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：食品科主任蕭雅潔

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：化學實驗室一、二 檢查日期：106年12月26日

設備名稱：緊急淋浴及沖眼設備 設備編號：1.2.3 數量：3 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	V		
2. 水源開關閥無故障？	V		
3. 拉環無鬆動掉落？	V		
4. 連接拉環之開關無故障？	V		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	V		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	V		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇奕安

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：蘇金福

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：化學實驗室一、二 檢查日期：109年1月31日

設備名稱：緊急淋浴及沖眼設備 設備編號：1.2.3 數量：3 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	V		
2. 水源開關閥無故障？	V		
3. 拉環無鬆動掉落？	V		
4. 連接拉環之開關無故障？	V		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	V		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	V		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技佐蘇奕安

實習組長：

教師兼實習組長 謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任 王弘仁

科主任：

加工科主任 蕭作添

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：畜產保健科實習場所名稱：解剖教室走廊 檢查日期：106 年 08 月 07 日

設備名稱：緊急淋浴沖眼設備 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	✓		
2. 水源開關閥無故障？	✓		
3. 拉環無鬆動掉落？	✓		
4. 連接拉環之開關無故障？	✓		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：技師兼實習組長謝素芬

實習主任：技師兼實習主任王弘仁

科主任：技師兼畜產保健科主任林俊豪

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：畜產保健科實習場所名稱：解剖教室走廊 檢查日期：106 年 09 月 05 日

設備名稱：緊急淋浴沖眼設備 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	✓		
2. 水源開關閥無故障？	✓		
3. 拉環無鬆動掉落？	✓		
4. 連接拉環之開關無故障？	✓		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：教師王弘仁

教師謝素芬

科主任：教師林俊豪

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：畜產保健科實習場所名稱：解剖教室走廊 檢查日期：106 年 10 月 11 日

設備名稱：緊急淋浴沖眼設備 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	✓		
2. 水源開關閥無故障？	✓		
3. 拉環無鬆動掉落？	✓		
4. 連接拉環之開關無故障？	✓		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼畜產保健科主任林俊豪

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：畜產保健科實習場所名稱：解剖教室走廊 檢查日期：106 年 11 月 06 日

設備名稱：緊急淋浴沖眼設備 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	✓		
2. 水源開關閥無故障？	✓		
3. 拉環無鬆動掉落？	✓		
4. 連接拉環之開關無故障？	✓		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼畜產保健科主任林俊豪

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：畜產保健科實習場所名稱：解剖教室走廊 檢查日期：106 年 12 月 12 日

設備名稱：緊急淋浴沖眼設備 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	✓		
2. 水源開關閥無故障？	✓		
3. 拉環無鬆動掉落？	✓		
4. 連接拉環之開關無故障？	✓		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼畜產保健科主任林俊豪

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：畜產保健科實習場所名稱：解剖教室走廊 檢查日期：107 年 1 月 10 日

設備名稱：緊急淋浴沖眼設備 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	✓		
2. 水源開關閥無故障？	✓		
3. 拉環無鬆動掉落？	✓		
4. 連接拉環之開關無故障？	✓		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任王弘仁

科主任：獸醫畜產保健科主任林俊豪

106學年度

安全衛生自動檢查---高壓氣體容器(每月檢查一次)106/8-107/1

科名	大樓名稱	場所名稱	樓層	設備名稱	數量	備註
農經科	農業大樓	染布精油萃取室	3	高壓氣體容器	3	瓦斯鋼瓶
食品加工科	加工科大樓	化學實驗室(一)(二)	3	高壓氣體容器	2	瓦斯鋼瓶
食品加工科	加工科大樓	食品加工廠	1	高壓氣體容器	4	瓦斯鋼瓶
食品加工科	加工科大樓	烘焙工廠	2	高壓氣體容器	2	瓦斯鋼瓶
食品加工科	加工科大樓	米麵食工廠	2	高壓氣體容器	4	瓦斯鋼瓶
畜產保健科	畜產保健科館	畜產加工教室	2	高壓氣體容器	9	液化瓦斯鋼瓶
畜產保健科	畜產保健科館	動物生物技術室	1	高壓氣體鋼瓶	1	CO2鋼瓶
園藝科	農業大樓	園產加工教室	2	高壓氣體容器	6	瓦斯鋼瓶

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：農場經營科 實習場所名稱：染布精油萃取室 檢查日期：106 年 8 月 29 日

設備名稱：瓦斯箱設備編號：60301-19-1 數量：瓦斯三桶 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是 【正常】	否 【異常】	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否無洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高热處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：張柏青

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：農場經營科 實習場所名稱：染布精油萃取室 檢查日期：106 年 9 月 27 日

設備名稱：瓦斯箱設備 編號：60301-19-1 數量：瓦斯三桶 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是 【正常】	否 【異常】	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否無洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼農場經營科主任張柏青

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：農場經營科 實習場所名稱：染布精油萃取室 檢查日期：106 年 10 月 19 日

設備名稱：瓦斯箱設備編號：60301-19-1 數量：瓦斯三桶 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是 【正常】	否 【異常】	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否無洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘一

科主任：教師兼農場經營科主任張柏青

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：農場經營科 實習場所名稱：染布精油萃取室 檢查日期：106 年 11 月 30 日

設備名稱：瓦斯箱設備編號：60301-19-1 數量：瓦斯三桶 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是 【正常】	否 【異常】	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否無洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼農場經營科主任張柏青

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：農場經營科 實習場所名稱：染布精油萃取室 檢查日期：106 年 12 月 29 日

設備名稱：瓦斯箱設備編號：60301-19-1 數量：瓦斯三桶 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是 【正常】	否 【異常】	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否無洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼主任張柏青

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：農場經營科 實習場所名稱：染布精油萃取室 檢查日期：107 年 1 月 30 日

設備名稱：瓦斯箱設備編號：60301-19-1 數量：瓦斯三桶 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是 【正常】	否 【異常】	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否無洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：
教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任王弘仁

科主任：主任張柏青

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 化學實驗室一、二 檢查日期： 106年8月16日

設備名稱： 瓦斯桶 設備編號： 一、二 數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	V		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	V		
3. 調壓器是否洩漏	V		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。		V	已請廠商檢查，管線埋於地底下，須整體翻修
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	V		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	V		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	V		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		V	單獨使用瓦斯並放置櫃子內

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技佐蘇奕安

實習組長： 教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任王弘仁

科主任： 教師兼食品加工科主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 化學實驗室一、二 檢查日期： 106年9月20日

設備名稱： 瓦斯桶 設備編號： 一、二 數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	V		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	V		
3. 調壓器是否洩漏	V		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。		V	已請廠商檢查，管線埋於地底下，須整體翻修
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	V		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	V		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	V		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		V	單獨使用瓦斯並放置櫃子內

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技佐蘇奕安

實習組長： 實習組長謝素芬

實習主任： 實習主任王弘仁

科主任： 教師兼食品加工科主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：加工科 實習場所名稱：化學實驗室一、二

檢查日期：106年10月25日

設備名稱：瓦斯桶 設備編號：一、二 數量：2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	V		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	V		
3. 調壓器是否洩漏	V		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。		V	已請廠商檢查，管線埋於地底下，須整體翻修
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	V		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	V		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	V		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		V	單獨使用瓦斯並放置櫃子內

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇奕安

實習組長：教師 兼 實習組長 謝素芬

實習主任：教師 兼 實習主任 王弘仁

科主任：職師 兼 食品加工科主任 蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 化學實驗室一、二 檢查日期： 106年11月27日

設備名稱： 瓦斯桶 設備編號： 一、二 數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	V		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	V		
3. 調壓器是否洩漏	V		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。		V	已請廠商檢查，管線埋於地底下，須整體翻修
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	V		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	V		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	V		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		V	單獨使用瓦斯並放置櫃子內

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技佐蘇奕安

實習組長： 教師養謝素芬

實習主任： 教師養王弘仁

科主任： 教師養蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 化學實驗室一、二 檢查日期： 106年12月26日

設備名稱： 瓦斯桶 設備編號： 一、二 數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	V		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	V		
3. 調壓器是否洩漏	V		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。		V	已請廠商檢查，管線埋於地底下，須整體翻修
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	V		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	V		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	V		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		V	單獨使用瓦斯並放置櫃子內

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技佐蘇奕安

實習組長： 教師兼實習組長謝素芬

實習主任： 教師兼實習主任王弘仁

科主任： 主任黃雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：加工科 實習場所名稱：化學實驗室一、二 檢查日期：107年10月31日

設備名稱：瓦斯桶 設備編號：一、二 數量：2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	V		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	V		
3. 調壓器是否洩漏	V		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。		V	已請廠商檢查，管線埋於地底下，須整體翻修
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	V		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	V		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	V		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		V	單獨使用瓦斯並放置櫃子內

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技佐蘇奕安

實習組長：

教師兼實習組長 謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任 王弘仁

科主任：

教務長兼科主任 謝素芬

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 食品加工廠 檢查日期：106 年 8 月 25 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： 數量： 4 (每月一次)


檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 

實習組長： 

實習主任：



科主任： 

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 食品加工廠 檢查日期：106 年 9 月 25 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長： 技師兼實習組長謝素芬

實習主任： 技師兼實習主任王弘仁

科主任： 技師兼食品加工科主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 食品加工廠 檢查日期：106 年 10 月 31 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長： 教師養謝素芬

實習主任： 教師養王弘仁

科主任： 教師養食品加工科主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 食品加工廠 檢查日期：106 年 11 月 30 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長： 技師兼實習組長謝素芬

實習主任： 技師兼實習主任王弘仁

科主任： 技師兼食品加工科主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 食品加工廠 檢查日期：106 年 12 月 28 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長： 教師兼實習組長謝素芬

實習主任： 實習主任王弘仁

科主任：

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 食品加工廠 檢查日期：107 年 01 月 23 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長： 技師兼實習組長謝素芬

實習主任： 技師兼實習主任王弘仁

科主任： 技師簡雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 烘焙工廠

檢查日期：106 年 8 月 25 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： 數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技士江淑麗

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任王弘仁

科主任：

餐飲食品加工科主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 烘焙工廠

檢查日期：106 年 9 月 25 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號：

數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長：

實習主任：

技師主任王弘仁

技師主任謝素芬

科主任： 食品科主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 烘焙工廠 檢查日期：106 年 10 月 31 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： _____ 數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 江淑麗

實習組長： 教師 實習組長 謝素芬

實習主任： 教師 實習主任 王弘仁

科主任： 教師 食品加工科 蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 烘焙工廠

檢查日期：106 年 11 月 30 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號：

數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長： 實習組長謝素芬

實習主任： 教師兼實習主任王弘仁

科主任： 主任黃雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 烘焙工廠

檢查日期：106 年 12 月 28 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號：

數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技士江淑麗

實習組長：

教師兼謝素芬
實習組長

實習主任：

教師兼王弘仁
實習主任

科主任：

陳金發
科主任

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 烘焙工廠 檢查日期：107 年 01 月 23 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： 數量： 2 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長： 師 養 謝素芬
實習組長

實習主任： 師 養 王弘仁
實習主任

科主任： 主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 米麵食工廠

檢查日期：106 年 8 月 25 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號：

數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長： 教師兼實習組長謝素芬

實習主任： 教師兼實習主任王弘仁

科主任： 教師兼食品加工科主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：加工科 實習場所名稱：米麵食工廠

檢查日期：106 年 9 月 25 日

設備名稱：瓦斯氣體鋼瓶 設備編號：

數量：4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：士江淑麗

實習組長：教師 蔡謝素芳

實習主任：教師 蔡王弘仁

科主任：米麵食工廠 加工科主任 蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 米麵食工廠

檢查日期：106 年 10 月 31 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 江淑麗

實習組長： 謝素芬

實習主任： 王弘仁

科主任： 蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：加工科 實習場所名稱：米麵食工廠

檢查日期：106 年 11 月 30 日

設備名稱：瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： 數量：4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士江淑麗

實習組長：技師兼實習組長謝素芬

實習主任：技師兼實習主任王弘仁

科主任：第貳食品組主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 米麵食工廠

檢查日期：106 年 12 月 28 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3.調壓器是否洩漏	√		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	√		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	√		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長： 教師兼實習組長謝素芬

實習主任： 教師兼實習主任王弘仁

科主任：

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 米麵食工廠 檢查日期：107 年 01 月 23 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技士江淑麗

實習組長：

教 師 兼 實習組長 謝素芬

實習主任：

教 師 兼 實習主任 王弘仁

科主任：

教 師 兼 科主任 蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科實習場所名稱：畜產加工教室 檢查日期：106 年 08 月 07 日

設備名稱：液化瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：9 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼畜產保健科主任林俊豪

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科實習場所名稱：畜產加工教室 檢查日期：106 年 09 月 05 日

設備名稱：液化瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：9 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：實習主任王弘仁

實習組長謝永芬

科主任：科主任林俊豪

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科實習場所名稱：畜產加工教室 檢查日期：106 年 10 月 11 日

設備名稱：液化瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：9 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼畜產保健科主任林俊豪

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科實習場所名稱：畜產加工教室 檢查日期：106 年 11 月 06 日

設備名稱：液化瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：9 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼畜產保健科主任林俊豪

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科實習場所名稱：畜產加工教室 檢查日期：106 年 12 月 12 日

設備名稱：液化瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：7 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任王弘仁

科主任：

教師兼畜產保健科主任林俊豪

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科實習場所名稱：畜產加工教室 檢查日期：107 年 1 月 10 日

設備名稱：液化瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：7 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼畜產保健科主任林俊豪

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科實習場所名稱：動物生物技術室 檢查日期：106 年 08 月 07 日

設備名稱：二氧化碳鋼瓶 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼畜產保健科主任林俊豪

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科實習場所名稱：動物生物技術室 檢查日期：106 年 09 月 05 日

設備名稱：二氧化碳鋼瓶 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任王弘仁

科主任：

教師兼畜產保健科主任林俊豪

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科實習場所名稱：動物生物技術室 檢查日期：106 年 10 月 11 日

設備名稱：二氧化碳鋼瓶 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼畜產保健科主任林俊豪

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科實習場所名稱：動物生物技術室 檢查日期：106 年 11 月 06 日

設備名稱：二氧化碳鋼瓶 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼畜產保健科主任林俊豪

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科實習場所名稱：動物生物技術室 檢查日期：106 年 12 月 12 日

設備名稱：二氧化碳鋼瓶 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼畜產保健科主任林俊豪

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科實習場所名稱：動物生物技術室 檢查日期：107 年 1 月 10 日

設備名稱：二氧化碳鋼瓶 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習主任王弘仁

科主任：教師兼畜產保健科主任林俊豪

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 園藝科 實習場所名稱： 園產加工教室 檢查日期：106 年 8 月 30 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 60301 數量： 6 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技佐羅振杰

實習組長： 教師兼實習組長謝素芬

實習主任： 教師兼實習主任王弘仁

科主任： 教師兼園藝科主任宋崇銘

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 園藝科 實習場所名稱： 園產加工教室 檢查日期：106 年 9 月 27 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 60301 數量： 6 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 戴佐羅振杰

實習組長：

實習主任：

王弘仁

謝素芬

科主任： 戴佐羅振杰

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 園藝科 實習場所名稱： 園產加工教室 檢查日期：106 年 10 月 27 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 60301 數量： 6 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技佐羅振杰

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任王弘仁

科主任：

教師兼園藝科主任林慈鈺

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 園藝科 實習場所名稱： 園產加工教室 檢查日期：106 年 11 月 28 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 60301 數量： 6 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技佐羅振杰

實習組長： 教師兼謝素芬

實習主任： 教師兼王弘仁

科主任： 教師兼林慈鈺

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 園藝科 實習場所名稱： 園產加工教室 檢查日期：106 年 12 月 28 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 60301 數量： 6 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技佐羅振杰

實習組長： 教師兼實習組長謝素芬

實習主任： 教師兼實習主任王弘仁

科主任： 教師兼園藝科主任林慈鈺

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 園藝科 實習場所名稱： 園產加工教室 檢查日期：107 年 1 月 24 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 60301 數量： 6 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 黃佐羅振杰

實習組長：

教師兼實習組長 謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任 王弘仁

科主任： 教師兼科主任 林慈鈺